



**Certificado nº** ESI-004/2020  
*Certificate no.*

**Nome e morada do titular do certificado:**  
*Name and address of the certificate holder:*

Fucoli - Somepal, Fundação de Ferro, S.A.  
Estrada de Coselhas  
3001-906 Coimbra, Portugal

**Nome e morada do fabricante:**  
*Manufacturer's name and address:*

Fucoli - Somepal, Fundação de Ferro, S.A.  
Estrada de Coselhas  
3001-906 Coimbra  
Portugal

Rua de Aveiro, nº 50  
3050-903 Pampilhosa  
Portugal

**Produto:**  
*Product:*

Marco de incêndio enterrado  
*Underground fire hydrants.*

**Referências:**  
*Type references:*

FUCOLI-SOMEPAL

**Marca(s) comercial(is):**  
*Trademark(s):*

---

**Características técnicas:**  
*Technical characteristics:*

*Material / Material:*  
Ferro fundido de grafite esferoidal / *Spheroidal graphite cast iron:* EN-GJS-500-7  
*Pressão de serviço / Service pressure:* 16 bar  
*Ligação de entrada / Inlet connection:* DN 100

**Este produto está em conformidade com:**  
*This product is in conformity with:*

EN 14339:2005

**Relatórios de ensaios nº(s) / emitidos por:**  
*Test report(s) no. / issued by:*

20074001395/30 e/ and 20164001518/10-1 / CATIM

**Informação adicional (se existir):**  
*Additional information (if any):*

---

**Este certificado é válido até:**  
*This certificate is valid until:*

2022-05-14

**e substitui o certificado nº:**  
*and supersedes the certificate no:*

ESI-003/2017

**Data de emissão:**  
*Date of issue:*

2020-02-10

Francisco Barroca  
Diretor Geral / *General Manager*