



Fucoli Somepal
FUNDIÇÃO DE FERRO, S.A.

DESDE
SINCE 1946

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO

O fabricante: FUCOLI-SOMEPAI - Fundação de Ferro, S.A.

Sede:

Estrada de Coselhas
3000-125 Coimbra, Portugal

Filial:

Rua de Aveiro, 50
3050-903 Pampilhosa, Portugal

**declara sob sua
responsabilidade que:**

Junta multimateriais

e as medidas/tolerâncias: 25/55 a 1219/1260 para as pressões de serviço PN 10/16

com os materiais e normas:

Ferro fundido dúctil (EN-GJS-500-7)	EN 1563
Elastómero EPDM com marcação CE	EN 681-1
Aço cl 8.8 (revestimento geomet)	ISO 898-1
Aço cl 8.8 (revestimento geomet)	ISO 898-2
Aço (revestimento geomet)	ISO 898-2
Tinta epóxica potável RESICOAT 9000 R4 BLUE aplicada electrostaticamente com espessura ≥ 250 µm.	DIN 30677 e aprovado segundo o GSK-ID: 1247 (RAL-GZ662)

**está de acordo com a ficha
técnica:**

08.300

Coimbra, 08 de Janeiro de 2018

Elsa Silva

Diretora do Sistema de Gestão



SEDE/HEAD OFFICE
Estrada de Coselhas
3000-125 Coimbra, Portugal
Tel. +351 239 490 100 Fax. +351 239 490 198
Gps 40° 13' 16.64" -N 8° 25' 40.18" W
sede@fucolisomepal.pt

FILIAL/BRANCH OFFICE
Apartado 4 - Rua de Aveiro, 50
3050-903 Pampilhosa - Portugal
Tel. +351 239 490 100 Fax. +351 231 949 292
Gps 40° 21' 02.97" N - 8° 26' 18.32" W
filial@fucolisomepal.pt

Contribuinte n.º / Tax number PT 504346701 - Capital Social / Capital: € 7.095.000
Reg. na C.R.C. Coimbra, sob o n.º 7473 / Registered in the commercial register of Coimbra with the number 7473
CIE (Portuguese classification of economic activities) 24510

www.fucoli-somepal.pt



Tampa Eixo Dob D400
Manhole cover with Ring D400
Tampa Luso B125
Manhole cover Luso B125
Tampa NR1, NR2, NR3 D400
Manhole cover NR1, NR2, NR3 D400
Tampa Estanque D400
Manhole cover Estanque D400
Marco de Incêndio Somepal
Fire Hydrant Classic
Marco de Incêndio Ignis Inox
Fire Hydrant Ignis Inox
Hidrate Enterrado
Underground Fire Hydrant